

Број: 13-24/20-18  
Дана: 14.09.2020.god.  
Суботица

Zahtev za pojašnjenje i dodatne informacije za JNMV Br. 24/20 - Nabavka merne i regulacione opreme za pogon:

Vezano za Javnu nabavku br. 24/20 - Nabavka merne i regulacione opreme za pogon, molimo Vas za sledeće:

U "Pitanjima i odgovorima" zavedenim pod brojem 13-24/20-16 koje ste objavili 10.09.2020, u odgovoru na Pitanje 3, naveli ste da je radna temperatura medijuma do 110°C. - Epoxy zaštita koja se zahteva u tehničkoj specifikaciji nije odgovarajuća za navedenu radnu temperaturu od 110°C, pa stoga ovaj zahtev je u suprotnosti sa radnim parametrima. S'obzirom na navedeno, molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i izbrišete ovaj zahtev ili ga izmenite u "površinska zaštita odgovarajuća za radni medijum i radne parametre".

Odgovor:

Nazivni temperaturni režim za JKP Subotičku Toplanu je 110/65 C, s toga je maksimalna temperatura koja se može očekivati u sistemu na potisnom vodu 110 C. Ventil koji je predmet ove javne nabavke ugradiće se na povratni vod DN600 koji ulazi u hidrauličku skretnicu gde je maksimalna temperatura medijuma 65 C. JKP Subotička Toplana se izjasnila u prošlom odgovoru da ponuđač može da ponudi bolju zaštitu protiv korozije na ventilu od one koje je predviđeno konkursnom dokumentacijom. Epoxy zaštita za ventil koja je predviđena konkursnom dokumentacijom je zadovoljavajuća za mesto na koje će se ugraditi predmetni ventil, s toga nije potrebno raditi izmenu konkursne dokumentacije.